

CTW HUNGÁRIA Kft.

Budapest,
Bánk Bán u. 17.
1115

Üi: Parlagi Gáspárné

Témaszám: M-1015/2006

Tárgy: Tájékoztató

Tájékoztatásul közöljük, hogy a fenti témaszámon vizsgált Metecno poliészter tetőbevilágító

nem égvecsepegő

jele: C1

„Az anyagból tűz, vagy magas hőmérséklet hatására gyulladást okozó olvadék nem képződik”
szabványos megnevezésű.

Budapest, 2007. január 19.

ÉPÍTÉSÜGYI
MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KHT.



Dr. Kovács Károly
főosztályvezető



Nyilvántartási szám: 503/0933

- Az MSZT és az IQNET által az MSZ EN ISO 9001:2001 szerint tanúsított szervezet
- A NAT által az MSZ EN ISO/IEC 17025:2001 szerint - NAT-1-1110/2006 számon - akkreditált vizsgálólaboratóriumokkal rendelkező szervezet
- A 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete értelmében, a 4/1999. (II.24.) GM rendelet alapján - 090/2005 számon - kijelölt, az Európai Bizottságnál bejelentett (Notified body number: 1415) termékvizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezet
- Építőipari műszaki engedély és európai műszaki engedély kidolgozására feljogosított jóváhagyó szervezet

Telefon: 372-6100

Telefax: 386-8794

E-mail: info@emi.hu

Internet cím: <http://www.emi.hu>

MÁK:10023002-00286136-00000017

Adóig.szám:20783185-2-51